

Obec Horné Otrokovce
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
kontaktná adresa : **Podzámska 39, 920 01 Hlohovec**

č. 272/2022 - IB

v Hlohovci 08. 04. 2022

Vybavuje: **Batíková**

V e r e j n á v y h l á š k a

Vec : **Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyslená 10, 921 79 Piešťany,**
v zastúpení spoločnosti STAVEBKO s.r.o., Dubovany č. 244, 922 08
Dubovany,
- územné rozhodnutie na umiestnenie stavby „Čerpacia stanica nad vrtom HGO-
2 Horné Otrokovce“.

R O Z H O D N U T I E

Obec Horné Otrokovce, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokoval v územnom konaní návrh Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s., Priemyslená 10, 921 79 Piešťany, v zastúpení spoločnosti STAVEBKO s.r.o., Dubovany č. 244, 922 08 Dubovany, podanej dňa 18. 02. 2022, o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Čerpacia stanica nad vrtom HGO-2 Horné Otrokovce“ v obci Horné Otrokovce.

Na podklade výsledkov uskutočneného konania, podľa § 39 v spojení s §39a stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

p o v o l u j e u m i e s t n e n i e s t a v b y

„Čerpacia stanica nad vrtom HGO-2 Horné Otrokovce“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 135/4, 193/4, 193/10, 193/17, 193/15, 193/16 a 191/17 v kat. území Horné Otrokovce, v obci Horné Otrokovce.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov :

SO 01 Objekt ČS nad vrtom HGO-2 Horné Otrokovce

SO 02 Výtlačné vodovodné potrubie z ČS

SO 03 Spevnené plochy, oplotenie PHO

SO 04 NN prípojka k ČS,

pričom objekty SO 03 a SO 04 nie sú predmetom územného konania.

Účel stavby : zásobovanie pitnou vodou

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebné objekty budú umiestnené podľa projektovej dokumentácie overenej v územnom konaní stavebným úradom.
2. Ochranné pásma: nenachádzajú sa.
3. Podmienky dotknutých orgánov a organizácií (vlastníkov a správcov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v území), týkajúce sa projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie :

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP :

- Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vód a podzemných vód a na ochranu pred povodňami.
- Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vód a zabrániť prípadnému nežiaducemu úniku znečistujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vód.
- SO 01 – Objekt ČS nad vrtom HGO-2, SO 02 – Výtláčné vodovodné potrubie z ČS + vsakovacie zariadenie, pásmo hygienickej ochrany 1. stupňa pre vodný zdroj HGO – 2 sú podľa § 52 vodného zákona vodnou stavbou a stavebným úradom príslušným na jej povolenie bude podľa § 26 ods. 3) vodného zákona Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP.
- Pre posúdenie možnosti vypúšťania vód z umývadla a prípojky pre odkanalizovanie podlahovej vpusti, cez vsakovací objekt nepriamo do podzemných vód musí byť vykonané predchádzajúce zisťovanie podľa § 37 ods. 1) vodného zákona a musia byť vykonané potrebné opatrenia.
- Výsledky predchádzajúceho zisťovania (hydrogeologického posudku) stavebník priloží k žiadosti o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby (studňa HGO-2 + vsakovanaie).
- Vsakovací objekt musí byť navrhnutý v súlade s výsledkami predchádzajúceho zisťovania.
- Stavebník je povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vód podľa § 21 ods. 1) písm. d) vodného zákona – na vypúšťanie vód z umývadla a prípojky pre odkanalizovanie podlahovej vpusti, cez vsakovací objekt nepriamo do podzemných vód, pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavbu, najneskôr s podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu.
- Stavebník je povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vód podľa § 21 ods. 1) písm. d) vodného zákona – na odber podzemných vód, pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavbu najneskôr s podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu.
- Pri realizácii zámeru musí byť rešpektované navrhované ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja a s ním súvisiace ochranné opatrenia, zákazy a obmedzenia činností, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vody.

- Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny, na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.
- V zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologickej a estetickej funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3) zákona o ochrane prírody v prípade pozemkov mimo zastavaného územia obce potrebný súhlas Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, Hlohovec (ďalej len úrad). V prípade pozemkov v zastavanom území obce, súhlas obce Horné Otrokovce v zastúpení starostkou. V rozhodnutí úrad resp. obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- V zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody, súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m^2 a za hranicou zastavaného územia s výmerou 20 m^2 .
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1) zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivovo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- V prípade, že povolovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom porušených plochách vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle § 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle neskorších predpisov.
- Pokiaľ v priebehu výstavby dôjde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného druhu živočícha je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu povinná nález bezodkladne označiť spolu s opisom situácie organizáciu ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou prijímajúcou oznamenia o nájdených chránených živočíchoch je podľa § 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody Štátnej ochrane prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty so sídlom v Modre.

- Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úhybu rastlín a živočíchov a poškodzovaniu, prípadne ničeniu drevín.
- V zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (v tomto prípade je to Obec Merašice). V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- V zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody, súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m² a v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane prírody, pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku a v zmysle § 47 ods. 4 písm. e), ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov. Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín vykonat citlivovo- ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdielenosť od päty kmeňa drevín. V prípade, že dôjde k poškodeniu drevín, je potrebné ich čo najskôr ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- V prípade, že povolovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom porušených plochách vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle § 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle neskorších predpisov.
- Pokial' v priebehu výstavby dôjde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného druhu živočícha je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizačiou prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch je podľa § 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody Štátна ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty so sídlom v Modre.

Západoslovenská distribučná a.s. :

- V záujmovom území sa nachádzajú podzemné siete vo vlastníctve ZSD pri ktorých žiadame rešpektovať ochranné pásma a v ochrannom pásmе žiadame dodržiavať ustanovenia v zmysle Zákona o energetike. Pri

výstavbe žiadame dodržiavať ustanovenia STN 73 6005 a ďalších platných predpisov a noriem. Pred zahájením výkopových prác žiadame káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD, výkopové práce v ochrannom pásme je možné vykonávať iba ručne. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov, vrátane uzemňovacej sústavy.

- Miestom pripojenia odberného miesta bude jestvujúca vzdušná distribučná sústava NN, podporný bod č. 133. Elektrická prípojka bude vybudovaná podľa odsúhlásenej projektovej dokumentácie do elektromerového rozvádzaca RE.
- Fakturačné meranie spotreby el. energie bude priame, v elektromerovom rozvádzaci osadenom v blízkosti podperného bod č. 133, prístupné pracovníkom ZSE a.s. každú dennú i nočnú hodinu, zodpovedný investor stavby. Odporučame nainštalovať RE plastový, z dôvodu používania bezdrôtovej komunikácie, min. 600 mm nad upraveným terénom. Hodnota ističa pred elektromerom môže mať max. In=63A/3 v charakteristike B.
- Deliace miesto medzi elektroenergetickými zariadeniami Prevádzkovateľa a elektroenergetickými zariadeniami Žiadateľa, v tomto prípade vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrini na podpernom bode č. 133.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona o energetike č. 251/2010 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba je povinná vykonávať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlach bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

SPP – distribúcia a.s. :

- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať SPP – distribúcia a.s., o presné vytýčenie jestvujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, alebo elektronicky prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D.
- Stavebník je povinný označiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti, z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásmе plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosťi menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysу nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosťi menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysу vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu až po predchádzajúcim vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržiavania STN 73 3050 a to pokial' sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosťi menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysу NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosťi menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysу VTL plynovodu iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenia priebehu trasy vŕtacieho resp. pretláčacieho zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú prílohou stanoviska SPP-D č. TD/NS/0587/2021/Ga, zo dňa 21. 07. 2021.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosťi menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysу NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosťi menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysу VTL plynovodu nie je možné vykonať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť na SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenia podmienok na vykonávanie takých prác.
- Ak bude pri výkopových prácach odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP -D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje povolenie vydané SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad stavbou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu je potrebné všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť na novej úrovni terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihned ohľásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych

predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 1775, STN EN 12327, STN 386442, STN 386443, STN 736005, TPP 70401, TPP 60502 TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 70212.

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi STN 38 6413, STN 38 6415 a ostatné platné normy a predpisy.
- V zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásmе plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásmе plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany :

- Daným územím preteká vodný tok Merašický, hydrogeologické číslo poradia : 4-21-12, číslo v správcovstve : 337 v správe našej organizácie.
- Ochranné pásmo vodného toku je min. 4,0 m od reálnych brehových čiar. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia.
- V ochrannom pásmе nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ľažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- NN vedenie a výtláčné potrubie bude umiestnené za ochranné pásmo vodného toku Merašický potok.
- S navrhovaným umiestnením vedení v súbehu s vodným tokom podľa predloženej PD súhlasíme.
- S navrhovaným odvádzaním vód z prepádu zo vsakovacej šachty cez novovybudovaný výustný objekt do vodného toku **nesúhlasíme**. Požadujeme vody z prepádu likvidovať na pozemku investora.
- Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlásenie našej organizácií.

Krajský pamiatkový úrad Trnava :

- Termín zahájenia aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohľásení je vhodné uviesť telefonický kontakt.
- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihned ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo

prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3) pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej 3 pracovné dni odo dňa oznamenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnuť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologickeho výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas výstavby sa vzťahuje § 127 stavebného zákona.

4. Námietky účastníkov konania : neboli vznesené žiadne.
5. Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1) stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyslená 10, 921 79 Piešťany, v zastúpení spoločnosti STAVEBKO s.r.o., Dubovany č. 244, 922 08 Dubovany, podal dňa 18. 02. 2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „Čerpacia stanica nad vrtom HGO-2 Horné Otrokovce“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 135/4, 193/4, 193/10, 193/17, 193/15, 193/16 a 191/17 v kat. území Horné Otrokovce, v obci Horné Otrokovce. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.


Dňa 02. 03. 2022 oznámił stavebný úrad verejnou vyhláškou začatie územného konania a na vznesenie námietok a pripomienok k stavbe určil lehotu 7 pracovných dní. Zo strany účastníkov konania a ostatných dotknutých orgánov neboli umiestneniu k navrhovanej stavbe vznesené žiadne námietky. Podmienky dotknutých orgánov týkajúce sa prípravy projektovej dokumentácie stavby sú zohľadnené v podmienkach územného rozhodnutia. Podmienky dotknutých orgánov a organizácií týkajúce sa realizácie stavby zohľadní stavebný úrad v podmienkach stavebného povolenia. K umiestneniu stavby dal súhlas vlastník pozemkov, na ktorých bude stavba čiastočne umiestnená, t.j. Slovenský pozemkový fond.

Stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu preskúmal najmä z hľadiska uvedených v ustanoveniach §§ 36 a 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania stavebný úrad nenašiel také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia umiestnenia stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, na adresu Podzámska 39, Hlohovec. Odvolacím orgánom je Okresný

úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. (2) stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.



Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Rozhodnutie sa doručí :

1. Obec Horné Otrokovce – na zverejnenie oznámenia
2. navrhovateľ : STAVEBKO s.r.o., Dubovany č. 244, 922 08 Dubovany

Na vedomie :

3. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbova 6, Trnava
5. Okresné riadiťstvo HaZZ, Dopravná 1, Piešťany
6. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22
7. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ, Povodie Váhu Piešťany, nábr. I, Krasku 3
8. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1
9. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. TAVOS a.s., Priemyslená 10, Piešťany